



Генеральному директору
ООО «ЭИТ»

ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ»

Н.В. Югай

629503, Российская Федерация,
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Муравленко, ул. Панина, д. 82/19
телефон: +7 (34938) 60-0-00, 63-1-77, 65-7-00
факс: +7 (34938) 63-2-19
E-mail: mnl@yamal.gazprom-neft.ru
ОГРН 1025900703963, ИНН 8905000428

16.11.2017 № 14-388

на № _____ от _____

Уважаемая Надежда Викторовна!

В рамках реализации проекта по повышению грозоупорности на объектах АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз Филиала "Газпромнефть-Муравленко" в 2016 – 2017гг, для решения задач по увеличению эффективности работы заземляющих устройств на высоковольтных линиях (далее – ВЛ) были применены активные заземлители AVG (длиной 3 метра с многокомпонентной токопроводящей смесью «AVGaktiv») производства ООО «ЭИТ».

Заземлители AVG были смонтированы на ВЛ -110, 35 ,6 кВ расположенные на территории ЯНАО с грунтами имеющие высокие удельные сопротивления (от 600 до 3100 ом*м).

По результатам проведения измерений, выполненных после завершения работ в 2017 г. и контрольных испытаний по объектам 2016 г., сопротивления заземляющих устройств на всех установленных опорах соответствуют ПУЭ и расчётным данным. Отмечена эффективность применения активных заземлителей AVG в условиях высокоомных грунтов.

С уважением,

Начальник управления - главный энергетик

В.Г. Унщиков



«ГАЗПРОМНЕФТЬ-
МУРАВЛЕНКО»